Izdaja izjave na osnovi določil 5. in 6. člena zakona o gradbenih proizvodih, Uradni list RS , št. 82/13 – ZGPro-1 in ob smiselni uporabi člena 6. Uredba (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih - CPR:

IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: **VP 637**

1. **Ime in naslov proizvajalca:**
   HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
   Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, http://www.herz.si , info@herz.si

2. **Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:**
   Ventil protipovratni: VP 637 ÷ VP 638
3. **Predvidena uporaba:**
   Protipovratni ventil se uporablja pri vodovodnih inštalacijah za pitno vodo in v ogrevalnih sistemih za preprečevanje povratnega toka tekočine pod tlakom.
   Opozorilo! Ni primeren za uporabo v sistemih z batnimi kompresorji (zaradi impulzov pritiska).
4. **Sistemi ocenjevanja** in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov, kot je določeno v prilogi 5 CPR: AVCP 1+
5. **Za izjavo o lastnostih**, za katerega ne velja harmonizirana tehnična specifikacija, je bila na osnovi določb 39. člena Uredbe o pitni vodi, Uradni list, št. 61/2023, uporabljena nacionalna tehnična specifikacija:
   Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2023
6. **Certifikacijski organ:**
   Certifikacijski organ Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, številka akreditacije CP-002. ZAG Ljubljana s Certifikatom o ustreznosti za stik s pitno vodo, potrjuje, da proizvodi izpolnjujejo vse predpisane zahteve.

   Številka izdanega certifikata : REG2-0004-04-ZGPro1-2970 , veljavno do 11. januar 2027
7. **Ostale definirane lastnosti** v tabeli spodaj niso predmet certifikata za pitno vodo, ki ga je izdal ZAG,

   in se nanje točke 4-6 ne nanašajo.

Bistvene lastnosti	Lastnost	Uporabljena tehnična specifikacija
Ohišje	CW617N	SIST EN 12165:2016
Vreteno in podpora tesnilu	CW617N	SIST EN 12164:2016
Vzmet	EN 1.4310 (AISI 302)	ISO 228-1:2000
Tlak odpiranja	0,02 bar	ISO 7-1
Maksimalni tlak	25 bar	
Maksimalna temperatura	+100°C	
Primeren za stik s pitno vodo	Ustreza	Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in so del vodovodnega omrežja in interne vodovodne napeljave (P-MPPV), izdaja junij 2023

8. V HERZ uporabljamo kvalitetno medenino, ki ustreza najnovejšim evropskim normam EN 12164 in EN 12165. Večina komponent izdelkov HERZ je izdelanih iz medenine zaradi svoje dobre trdnosti, odlične korozijske odpornosti in drugih lastnosti. V skladu s 33. členom uredbe REACH (ES št. 1907/2006) smo dolžni poudariti, da je svinec, kot material naveden na seznamu SVHC (seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost) in da vse komponente iz medenine, vgrajene v naših izdelkih, presegajo 0,1% (m / m) svinca (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4).

9. **Lastnosti proizvodov,** navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 27.10.2026

Razvojna služba
Valentin Kodrič

Herz Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o. 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI GRMAŠKA CESTA 3 15