



## IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur.list št.82/2013)

Številka: KV302

**1. Ime in naslov proizvajalca:**

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji  
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , [info@herz.si](mailto:info@herz.si)

**2. Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:**

Krogelni ventili:

KV300÷KV307, KV300M÷KV305M, KV300R÷KV307R, KV300R M÷KV305R M,  
KV302TAS÷KV304TAS, KV302TAS M÷KV304TAS M

**3. Predvidena uporaba:**

Zaporni element za plinske instalacije nizkega tlaka , v skladu z DIN DVGW – tabela 260.

**4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 1+**

**5. Certifikacijski organ DVGW CERT GmbH, Nemčija je opravil certificiranje** proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata, tovarniške kontrole proizvodnje, stalnega nadzora in potrjuje skladnost proizvodov s standardom DIN EN331:2016.

Številka izdanega certifikata : NG-4312BN0382, veljavnost do 13.5.2028.

**6. Definirane lastnosti**

Bistvene lastnosti	Lastnost	Uporabljeni standardi
ohišje krogla vreteno	CW617N	EN 12420:2014 EN 12165:2016
Maksimalni tlak	<u>od 0 do 5 bar</u>	EN 331:2016
Maksimalna temperatura	<u>od -20°C do +60°C</u>	

**7. Lastnosti proizvodov**, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 14.12.2023



Razvojni inženir  
Valentin Kodrič